

시험 제 호 (Test Letter)		시험 성적서 (Testing Sheet)						
경기도 김포시 양촌면 학운리 1813-1번지 (# 1813-1 Hankwoon-Ri YangchonMyun, Kimpo City Gyunggi-Do Korea.)		주의온도(Amb-T) 17 ℃ 습 도(Humidity) %						
(주) 신 명 전 기 (Shin Myung Electric MFG, Co LTD)		서기 년 월 일						
형 식 (Type)	표준전폐형	품 명 (Classification)	℄ P kW 3 2 0.75	정 격 전 압 (Rated volt)	220/380V 60Hz	절 연 종 류 (Insul-class)	B	
시 험 항 목 (Ex - Item)		기 준 치 (Standard Data)		시 험 결 과 (Test Data)			판 정 Judgement	
공 통 사 o n 항	구 조 (Construction)		양 호 할 것 (Good)	양 호	양 호		양 호	
	절 연 지 항 (Insul-Res)		5 M Ω 이상 (Over)	600	600		양 호	
	절 연 내 력 (Insul-voltage)		AC2000V에서1분간 견딜것(AC V/min)	견 담	견 담		견 담	
	온도상승 (T- Rise)	Res- method	권 선 8 0 ℃ (Windings)	60.8	60.8		양 호	
		Therm- method	철 심 8 0 ℃ (Stator)	55	55		양 호	
			축 수 5 5 ℃ (Shaft)	47	47		양 호	
특 성 C h a r a c t e r i s t i c	정 격 전 류 (Rated Current)		3.5 /2 A (이하) (Below)	3.45	1.92		양 호	
	기 동 전 류(S-Amp) 시 동 입 력 특 성 (S-Characteristic)		A 이하 13 KVA/KW(Below)	10.65	10.65	이하	여백	양 호
	효 율 (Efficiency)		71 % 이상(Over)	74.25	74.25			양 호
	슬 립 (Slip)		7 % 이하(Below)	4.31	4.31			양 호
	기 동 톨 크 (Locked Rotor -TQE)		1 8 0 %(이상) (Over)	387.66	387.66			양 호
	정 동 톨 크 (Breakdown- TQE)		2 0 0 %(이상) (Over)	408.7	408.7			양 호
	풀 업 토 크 (Pull - up TQE)		— %(이상) (Over)	—	—			—
	소 음 도 (A Scale)		73 dB (Below)이하	66	66			양 호
부 속 품 Accessary	기 동 개 폐 기 (Centrifugal-S/W)		5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)	—	—		—	
	콘 텐 서 (Capacitor)		별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)	—	—		—	
비 고 R e m a r k s	1.상기의시험전압(In-Put Voltage)은 220/380 V 임 2.상기의 특성은 원선도법으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on ; Circle Diagram Method Test) 3.납 품 처 (Customer) :							