

시험 제 호									
(Test Letter)									
경기도 김포시 양촌면 학운리 1813-1번지 (# 1813-1 Hankwoon-Ri YangchonMyun, Kimpo City Gyunggi-Do Korea.)									
(주) 신 명 전 기									
(Shin Myung Electric MFG, Co LTD)									
서기 년 월 일									
주의온도(Amb-T) 17 ℃									
습 도(Humidity) %									
시 험 성 적 서									
(Testing Sheet)									
형 식 (Type)									
개 방									
품 명 (Classification)									
P kW									
정 격 전 압 (Rated volt)									
220V 60Hz									
절 연 종 류 (Insul-class)									
B									
시 험 항 목 (Ex - Item)									
기 준 치 (Standard Data)									
시 험 결 과 (Test Data)									
판 정 Judgement									
X1 X2 X3 X4 X5									
공 통 사 오 향									
구 조 (Construction)									
양 호 할 것 (Good)									
양 호									
절 연 저 항 (Insul-Res)									
5 M Ω 이상 (Over)									
800									
절 연 내 력 (Insul-voltage)									
AC1800V에서1분간 견딜것(AC V/min)									
견 담									
견 담									
온도상승 (T- Rise)									
Res- method									
권 선 8 0 ℃ (Windings)									
63.3									
Therm- method									
철 심 8 0 ℃ (Stator)									
57									
축 수 5 5 ℃ (Shaft)									
47									
양 호									
양 호									
특 성 C h a r a c t e r i s t i c									
정 격 전 류 (Rated Current)									
4.5 A (이하) (Below)									
4.42									
이 하 여 백									
양 호									
기 동 전 류(S-Amp) 시 동 입 력 특 성 (S-Characteristic)									
16.5 A 이하 KVA/KW(Below)									
14.1									
양 호									
효 율 (Efficiency)									
59 % 이상(Over)									
62.31									
양 호									
슬 립 (Slip)									
% 이하(Below)									
3.95									
양 호									
기 동 톨 크 (Locked Rotor -TQE)									
200 %(이상) (Over)									
250.8									
양 호									
정 동 톨 크 (Breakdown- TQE)									
175- 300 %(이상) (Over)									
276.3									
양 호									
풀 업 토 크 (Pull - up TQE)									
— %(이상) (Over)									
—									
—									
소 음 도 (A Scale)									
58 dB (Below)이하									
52									
—									
부 속 품 A c c e s s o r y									
기 동 개 패 기 (Centrifugal-S/W)									
5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)									
양 호									
콘 덴 서 (Capacitor)									
별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)									
적 합									
적 합									
비 고 R e m a r k s									
1.상기의 시험전압(In-Put Voltage)은 220 V 임									
2.상기의 특성은 실부하법 으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on Actual Test									
3.납 품 처 (Customer) :									