

시험 제 호											
(Test Letter)											
시 험 성 적 서											
(Testing Sheet)											
경기도 김포시 양촌면 학운리 1813-1번지 (# 1813-1 Hankwoon-Ri YangchonMyun, Kimpo City Gyunggi-Do Korea.)											
주의온도(Amb-T) 17 ℃ 습 도(Humidity) %											
(주) 신 명 전 기											
(Shin Myung Electric MFG, Co LTD)											
서기 년 월 일											
형 식 (Type)	표준전폐형	품 명 (Classification)	φ P kW 3 2 0.2	정 격 전 압 (Rated volt)	220/380 60Hz	절 연 종 류 (Insul-class)	B				
시 험 항 목 (Ex - Item)			기 준 치 (Standard Data)		시 험 결 과 (Test Data)			판 정 Judgement			
					X1	X2	X3	X4	X5		
공 통 모 델 사 온 향	구 조 (Construction)		양 호 할 것 (Good)		양 호					양 호	
	절 연 저 항 (Insul-Res)		5 M Ω 이상 (Over)		800					양 호	
	절 연 내 력 (Insul-voltage)		AC2000V에서1분간 견딜것(AC V/min)		견 담					견 담	
	온도상승 (T- Rise)	Res- method	권 선 8 0 ℃ (Windings)		61.3					양 호	
		Therm- method	철 심 8 0 ℃ (Stator)		55					양 호	
			축 수 5 5 ℃ (Shaft)		46					양 호	
특 성 C h a r a c t e r i s t i c	정 격 전 류 (Rated Current)		1.2 A (이하) (Below)		1.06					양 호	
	기 동 전 류(S-Amp) 시 동 입 력 특 성 (S-Characteristic)		A 이하 13 KVA/KW(Below)		12.33		이	하	여	백	양 호
	효 율 (Efficiency)		65 % 이상(Over)		68.34						양 호
	슬 립 (Slip)		8 % 이하(Below)		3.43						양 호
	기 동 톨 크 (Locked Rotor -TQE)		1 7 0 %(이상) (Over)		390.1						양 호
	정 동 톨 크 (Breakdown- TQE)		2 0 0 %(이상) (Over)		437.6						양 호
	풀 업 토 크 (Pull - up TQE)		— %(이상) (Over)		—						—
소 음 도 (A Scale)		— dB (Below)이하		—						—	
부 속 품 A c c e s s o r y	기 동 개 폐 기 (Centrifugal-S/W)		5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)		—						해당무
	콘 텐 서 (Capacitor)		별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)		—						해당무
비 고 R e m a r k s	1.상기의시험전압(In-Put Voltage)은 2 2 0 V 임										
	2.상기의 특성은 원선도법으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on ; Circle Diagram Method Test)										
	3.납 품 처 (Customer) :										